

07.12.2023

§ 82

§ 82

**Puhdistamon alueen aitaaminen**

§ 34

Tekninen lautakunta 25.05.2023 § 34

Siirtoviemärin valmistuttua puhdistamon piha-alue tulisi aidata, kun alueella oleva veneenlaskupaikkakin tulee käyttöön.

Puhdistamon piha-alueella on vaurioitumisherkkiä laitteita, jotka tulisi suojata ulkopuolisilta kävijöiltä. Samalla puhdistamon alueelle pitää järjestää esteetön kulku siellä huoltotöitä tekeville sekä sakokaivolietteen tuontia varten. Myös alueen valaistusta tulee parantaa ja kameravalvonta järjestää.

Alueen aitaamiseen saatu tarjous Door-Team Oy:ltä, joka on ■■■ € alv. 0%.

Valmistelija

**Esittelijä****tekninen johtaja Timo Pihlaja****Päätösehdotus**

**Tekninen lautakunta hyväksyy tarjouksen ehdollisena mikäli kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto hyväksyvät 15 000 € määrärahan puhdistamon piha-alueen aitaamiseen, valaistukseen ja kameravalvontaan.**

**Päätös**

**Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan aitaamisen osalta siten, että alueelta aidataan pumppaamo ja sen lähellä oleva tasausaltaan kaivo. Toinen tasausaltaan kaivo suojataan teräskaiteilla. Muutetusta suunnitelmasta pyydetään uudet tarjoukset. Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Määrärahapyyntö hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Tekninen lautakunta 07.12.2023 § 82

136/10.03.02.00/2023

Päätöksen jälkeen puhdistamolla tehdyssä katselmuksessa todettiin, ettei päätöksen mukaista toteutusta ole tarkoituksen mukaista toteuttaa. Aidatulle alueelle pitää päästä koneella, millä voidaan pumppaamon laitteita nostaa, joten tarvitaan ajoportti. Lisäksi päätöksessä ei oltu huomioitu, ettei tasausallasta ole suunniteltu yliajettavaksi. Tasausaltaan päälle on valettu betonikansi, jotta allas ei nousisi pintaan, nyt tehty betonikansi kestää todennäköisesti henkilöliikenteen, mutta laskelmia ei ole missä raja menee.

07.12.2023

§ 82

---

Muutetun suunnitelman mukaisesti pyydettiin uusi tarjous Door-Team Oy:ltä. Tarjouksen mukaan aidan hinta on asennettuna ■■■■€ alv. 0%

Valmistelija

Timo Pihlaja

**Esittelijä****tekninen johtaja Timo Pihlaja****Päätösehdotus****Tekninen lautakunta hyväksyy muutetun suunnitelman ja siitä tehdyn tarjouksen aitaamisesta.****Päätös****Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano