

## § 36

**Vesijohdon korjaus joen alta**

## § 35

Tekninen lautakunta 25.05.2023 § 35

Joen alta menevä vesiputki hajosi viime talvena, ja korjauksen aloitus siirtyi jäiden takia.

Tarjouksia pyydettiin kolmelta yritykseltä ja yksi ilmoitti ehtivänsä korjaamaan vasta syksyllä ja muut tarjoukset ovat:

Lännen Alituspalvelu Oy ██████████ € alv. 0%

Suomen Alitustekniikka Oy ██████████ € alv. 0%

Vuodelle 2023 on myönnetty vesiverkoston korjauksiin määrärahaa yhteensä 30 000 €.

Valmistelija

**Esittelijä** tekninen johtaja Timo Pihlaja

**Päätösehdotus** Tekninen lautakunta hyväksyy ehdollisena Lännen Alituspalvelun tarjouksen mikäli kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto myöntää 15 000€ lisämäärärahan korjaukseen.

**Päätös** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että 15.000 euron sijasta haetaan lisämäärärahaa 45.000 €, jolloin aiemmin myönnetty 30.000 € voidaan käyttää muihin vesiverkoston korjauksiin.

Lisäksi päätettiin pyytää lisätarjous mahdollisesta toisen vesijohdon vetämisestä samaan suojaputkeen. Tällä varauduttaisiin käytössä olevan putken rikkoutumiseen.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Tekninen lautakunta 04.06.2024 § 36

149/10.03.01.01/2023

Viime vuonna joen alitusurakka jätettiin toteuttamatta. Hajonnut putki korjattiin itse, kun vuotokohta löytyi joesta ja siihen laitettiin korjauspanta. Nyt keväällä joenalitus alkoi vuotaa uudestaan ja putki tuli näkyviin, josta huomattiin, että

04.06.2024

§ 36

---

panta oli irronnut jättien voimasta. Nyt tehdään uusi korjaus pannalla, jotta saadaan putki käyttöön ja aikaa tehdä kilpailutus joen alitusta varten. Joen alitusurakkaa varten tarvitaan lisämääräraha 45 000€.

Valmistelija

Timo Pihlaja

**Esittelijä****tekninen johtaja Timo Pihlaja****Päätösehdotus****Tekninen lautakunta hakee lisämäärärahaa joen alitusta varten 45 000€ kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta.****Päätös****Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano