

**Lähetäjä**  
**Kankaanpään kaupunki**  
 Kuninkaanlähteenkatu 8  
 38700 KANKAANPÄÄ

## Tarkastuskertomus

Terveydensuojelutoimiala  
 Pvm 14.3.2025  
 Tapahtumatunnus 1859019  
 Diaarinumero 27/2025

**Vastaanottaja**  
**Pomarkun kirkonkylän koulu**  
 Koulutie 3  
 29630 POMARKKU

### Asia

**Toimija** Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukainen tarkastus  
 Pomarkun kunta (0136610-0)  
**Kohde** Pomarkun kirkonkylän koulu  
 Koulutie 3, 29630 POMARKKU  
**Toiminnan nimi** Pomarkun kirkonkylän koulu  
**Toiminta** Peruskoulu  
**Aika** 12.3.2025

### Läsnäolijat

**Tarkastaja** Susanna Salokangas  
**Toimipaikan edustaja** rehtori Outi Nordenswan  
**Muut läsnäolijat** terveydenhoitaja Johanna Tuominen  
 kiinteistöhoitaja Keijo Koskinen

## Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet

### 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT

#### 1.1 Perustiedot

**Havaintojen luokitus** A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

#### Havainnot

Koulun perustiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Koulussa on 111 oppilasta.

Edelliskerralla ehdotetut toimenpiteet on suoritettu. Talvella kylmiksi koettuihin tiloihin on tuotu lisälämmitystä.

Yhdessä luokassa opettaja epäilee ajoittain sisäilmaongelmaa. Terveystenhoitajan mukaan oppilailta ei ole valituksia tullut. Yhden oppilaan kohdalla tulee ajoittain iho-oireita englannin luokassa, mutta syytä ei ole pystytty selvittämään.

### 2. RISKIARVIOINTI JA OMAVALVONTA

#### 2.1 Riskiarviointi ja omavalvonta

**Havaintojen luokitus** A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

#### Havainnot

Kiinteistöhuoltoon ollaan tyytyväisiä.

### 3. TILAT, KALUSTEET, VÄLINEET SEKÄ LAITTEET

#### 3.1 Tilat ja kalusteet

**Havaintojen luokitus** B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

#### Havainnot

Tarkastuskäynnillä käytiin luokissa, joista on tullut ajoittain ilmoituksia. Luokat olivat siistejä, eikä niihin mennessä ollut aistittavissa erityistä hajua. Luokassa 145 oli runsaasti opettamiseen käytettäviä tavaroita mm ikkunalaudoilla ja laskupinnoilla.

Hallikoulun puolella oli siistiä. Teknisen työn luokassa on tehty siivousta ja se on vielä kesken. Tekstiililuokassa on paljon tavaraa, mutta suurin osa tekstiileistä säilytetään kannellisissa muovivälikappaleissa.

APIP-tilat ovat käyttöön sopivia. Tiloissa on yhtä aikaa 8-10 lasta.

#### **Toimenpiteet**

Luokissa joissa epäillään sisäilman aiheuttamia ongelmia, tulee tilojen pinnat tyhjentää ja tehdä perusteellinen siivous. Tämän jälkeen ilmanvaihdon toimivuus/tasapaino tulee selvittää.

#### **3.2 Välineet ja laitteet**

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

**Havainnot**

#### **3.3 WC-tilat**

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

**Havainnot**

#### **3.4 Pesu- ja saunatilat sekä mahdolliset kylpytynnyrit ja vastaavat**

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

**Havainnot**

Pukuhuoneet ja suihkutilat olivat siistit.

### **4. TILOJEN TERVEYDELLISET OLOSUHTEET JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN**

#### **4.1 Ilmanvaihto ja sisäilman laatu**

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

**Havainnot**

Tiloihin mennessä ei ollut aistittavissa erityistä hajua. Koskisen mukaan ilmanvaihdon huolto ja säädöt tullaan tekemään kesällä 2025. Suodattimet vaihdetaan kerran vuodessa.

#### **4.2 Lämpötila ja veto**

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

**Havainnot**

Lämpötilat koulussa on parantunut, nyt ei ole tullut valituksia. Hallikoulun puolella tullaan tekemään säätöjä, joilla tilan lämpötilat saadaan vakiintumaan.

### **5. PUHTAANAPITO**

#### **5.1 Siivoustilat ja -välineet, siivouksen laatu, lelujen, liikuntavälineiden ym. puhdistus, tekstiilihuolto**

**Havaintojen luokitus**                    **B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)**

**Havainnot**

Koulun puolella ollaan siivoustasoon tyytyväisiä. Koulussa oli siistiä. Yläpölyt pyyhitään kerran vuodessa.

APIP-tiloissa siivousta suoritetaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Tarkastushetkellä oli siistiä.

#### **Toimenpiteet**

- APIP-tilojen siivoustiheyttä tulee lisätä. Wc-tilat ja ovenkahvat tulisi puhdistaa päivittäin.

### **6. JÄTTEET JA JÄTEVEDET SEKÄ HAITTA- JA TUHOELÄIMET**

#### **6.1 Jätteet ja jätevedet (jos oma puhdistamo/umpisäiliö)**

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

**Havainnot**

#### **6.2 Haitta- ja tuhoeläimet**

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

**Havainnot**

### **7. TALOUS- JA KÄYTTÖVESI**

#### **7.3 Lämpötilat**

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

**Havainnot**

Kuuman käyttöveden lämpötila koulun puolella nousi nopeasti +56°C:een ja apip-tiloissa +55°C:een

#### **Sovelletut oikeusohjeet**

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Terveydensuojeluasetus (1280/1994)

Valviran ohje (12/2018) Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen  
Valviran ohje (16.1.2023) Rakennusten vesilaitteistojen legionellabakteerin ja lyijyn riskinarviointi ja riskienhallinta

**Maksu** 250,00 €

**Maksuperusteet**

Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta 30.5.2023 § 20.

**Tarkastaja** Susanna Salokangas  
TERVEYSTARKASTAJA  
+358445773330  
susanna.salokangas@kankaanpaa.fi

Jakelu Toiminnanharjoittaja